

## Ergebnisblatt Energiecheck

Untersuchtes Gebäude: **Pfarrhaus der Markuskirche**  
Amalienbergstraße 11, 76571 Gaggenau  
Gebäudekennnummer: 3  
Gebäudekategorie: 2

(1 = Sakralbauten; 2 = Büro- und Wohnhäuser; 3 = Kindergärten; 4 = Versammlungsräume)

- Baujahr 1911, Fassade und Dach saniert 2004
- Pfarrbüro im Erdgeschoss,  
Pfarrwohnung in Ober- und Dachgeschoss
- Gasheizung, Baujahr 1992,  
Nennleistung 55 kW
- Wärmeverbrauch gesamt i.M. 2002 – 2007  
60.627 kWh/Jahr,  
entspricht rd. 207 kWh/qm, jedoch incl.  
Vakanz 2004/2005; d.h. vor Umbau deutlich  
schlechter, aktuell sicher deutlich besser

