

## Ergebnisblatt Energiecheck

Untersuchtes Gebäude: **Gemeindezentrum der Lukaskirche**  
Friedrichstraße 49, 76571 Gaggenau  
Gebäudekennnummer: 2  
Gebäudekategorie: 4

(1 = Sakralbauten; 2 = Büro- und Wohnhäuser; 3 = Kindergärten; 4 = Versammlungsräume)

- Baujahr 1914
- Gemeindezentrum mit Saal im EG,  
Gruppenräumen im OG,  
Pfadfinderräumen im DG
- Ölheizung, Baujahr unbekannt,  
Nennleistung 80 kW
- Wärmeverbrauch gesamt i.M. 2004 – 2007  
62.300 kWh/Jahr,  
entspricht rd. 130 kWh/qm

