

Ergebnisblatt Energiecheck

Untersuchtes Gebäude: **Markuskirche**
Amalienbergstraße 10, 76571 Gaggenau
Gebäudekennnummer: 1
Gebäudekategorie: 1

(1 = Sakralbauten; 2 = Büro- und Wohnhäuser; 3 = Kindergärten; 4 = Versammlungsräume)

- Baujahr 1891, Wiederaufbau 1952,
Sanierung 1994
- Kirchenraum mit Luftheizung,
Jugendraum im UG mit elt. Fußbodenheizung
- Gasheizung, Baujahr 1977,
Brenner erneuert 1991
Nennleistung 76 kW
- Wärmeverbrauch gesamt i.M. 2002 – 2007
49.793 kWh/Jahr,
entspricht rd. 122 kWh/qm

